

装  
订  
线

|   |   |        |   |        |                |        |                              |            |      |
|---|---|--------|---|--------|----------------|--------|------------------------------|------------|------|
| <div></div> <div>中国市政工程华北<br/>设计研究总院有限公司</div> |   |        | 启动区燃气工程（调压站一期）<br>站场工程<br><br>#8调压站<br>电气专业图纸目录 |        |                | 工<br>号 | 2021-S-<br>042-017           | 图<br>号     | D-01 |
|   |   |        |   |        |                | 分<br>号 | 2-2                          | 页<br>号     | 1/1  |
| 序<br>号  | 名称规格  | 材<br>料 | 单<br>位  | 数<br>量 | 重<br>量<br>（公斤） |        | 备<br>注                       |            |      |
|   |   |        |   |        | 单重             | 总重     |                              |            |      |
| 一、电气部分  |   |        |   |        |                |        |                              |            |      |
| 1   | 防爆检修箱 4 回路，内<br>装一级试验电涌保护器<br>BXX52(ExdeIIBT4 Gb IP64 WF1)<br>带门型安装支架 |        | 台   | 1      |                |        | 安装在调压站内                      |            |      |
| 2   | 配电柜 GGD   |        | 台   | 1      |                |        | 安装在能源站调<br>压站内专用配电<br>室      |            |      |
| 3   | 防爆路灯 LED120W 灯高 6 米 IP65<br>防爆等级EXdIIBT4 Gb                           |        | 台   | 4      |                |        |                              |            |      |
| 4   | 防爆挠性连接管<br>BNG32×700  |        | 根   | 5      |                |        |                              |            |      |
|   | 防爆挠性连接管<br>BNG40×700  |        | 根   | 1      |                |        |                              |            |      |
| 5   | 镀锌水煤气钢管 RC32  |        | 米   | 10     |                |        |                              |            |      |
|   | 镀锌水煤气钢管 RC40  |        | 米   | 3      |                |        |                              |            |      |
| 6   | 热镀锌扁钢—40×4  |        | 米   | 150    |                |        |                              |            |      |
| 7   | 热镀锌角钢∠ 60×6×2500  |        | 根   | 16     |                |        |                              |            |      |
| 8   | 阻燃交联电力电缆  |        |   |        |                |        |                              |            |      |
|   | ZRYJV22—0.6/1<br>3X25+2X16（检修箱用）                                      |        | 米   | 120    |                |        | 调压站专用配电<br>室距离调压站按<br>100 米算 |            |      |
|   | ZRYJV22—0.6/1 5X4（电<br>动阀用）   |        | 米   | 260    |                |        | 调压站专用配电<br>室距离调压站按<br>100 米算 |            |      |
|   | ZRYJV22—0.6/1 3X4（照<br>明用）  |        | 米   | 200    |                |        | 调压站专用配电<br>室距离调压站按<br>100 米算 |            |      |
| 9   | 不锈钢人体静电触摸球<br>H=1 米   |        | 支   | 1      |                |        |                              |            |      |
| 编制  |   |        | 校核  |        | 审核             |        | 日期                           | 2022 年 5 月 |      |