

铜母排																
主接线系统																
开关柜编号		1DP(安装在能源站内调压站专用控制室内)		2DP(安装在能源站内调压站专用控制室内)												
开关柜型号		GGD		GGD												
宽　度		800mm		800mm												
深　度		800mm		800mm												
设备名称				调压站检修箱	备　用	调压站电动阀	调压站电动阀	调压站电动阀	备　用	UPS电源	备　用	调压站照明	备　用	备　用		
设备容量(KW)				10		3	3	3		1		0.7				
动力电缆	编　号	D-TYZ		D-JX		D-1DF	D-2DF	D-3DF		D-UPS		D-ZM				
	型　号	ZRYJV-0.6/1		ZRYJV22-0.6/1		ZRYJV22-0.6/1	ZRYJV22-0.6/1	ZRYJV22-0.6/1		ZRYJV-0.6/1		ZRYJV22-0.6/1				
	规　格	3X35+2X16		3X25+2X16		5X4	5X4	5X4		3X4		3X4				
控制电缆	编　号															
	型　号															
	规　格															
备　注																

说明：1，电源引自能源站内低压配电室，由能源站负责引入，设计分界为本柜进线电缆头。

2，本系统接地采用TN-S。

中国市政工程华北设计研究总院有限公司				日期	2022年5月
				阶段	招标版
				比例	
		工程名称	启动区燃气工程(调压站一期)	工号	2021-S-042-017
审核		设计项目	站场工程	分号	2-2
校核		图名	#8 调压站　检修配电箱系统图	图号	D-03
设计					
绘图					