

<div></div> <div>中国市政工程华北 设计研究总院有限公司</div>			启动区燃气工程 站场工程 #2 调压站 电气专业材料表			工 号	2021-S- 042-017	图 号	D-01
						分 号	2-1	页 号	1/1
序 号	名称规格		材 料	单 位	数 量	重 量 (公斤)		备 注	
						单重	总重		
一、电气部分									
1	防爆检修箱 4 回路, 内 装一级试验电涌保护器 BXX52(ExdeIIBT4 Gb IP64 WF1) 带门型安装支架			台	1			安装在调压站内	
2	配电柜 GGD			台	1			安装在能源站调 压站内专用配电 室	
3	防爆路灯 LED120W 灯高 6 米 IP65 防爆等级EXdIIBT4 Gb			台	4				
4	防爆挠性连接管 BNG32x700			根	5				
	防爆挠性连接管 BNG40x700			根	1				
5	镀锌水煤气钢管 RC32			米	10				
	镀锌水煤气钢管 RC40			米	3				
6	热镀锌扁钢-40x4			米	150				
7	热镀锌角钢∠ 60x6x2500			根	16				
8	阻燃交联电力电缆								
	ZRYJV22-0.6/1 3X25+2X16(检修箱用)			米	120			调压站专用配电 室距离调压站按 100 米算	
	ZRYJV22-0.6/1 5X4(电 动阀用)			米	260			调压站专用配电 室距离调压站按 100 米算	
	ZRYJV22-0.6/1 3X4(照 明用)			米	200			调压站专用配电 室距离调压站按 100 米算	
9	不锈钢人体静电触摸球 H=1 米			支	1				
编制			校核		审核		日期	2022 年 5 月	

装

订

线