

开关柜编号		1DP(安装在能源站内调压站专用控制室内)		2DP(安装在能源站内调压站专用控制室内)											
开关柜型号		GGD		GGD											
宽　度		800mm		800mm											
深　度		800mm		800mm											
设备名称				调压站检修箱	备　用	调压站电动阀	调压站电动阀	调压站电动阀	调压站电动阀	UPS电源	备　用	调压站照明	备　用	备　用	
设备容量(KW)				10		3	3	3	3	1		0.7			
动力电缆	编　号	D-TYZ		D-JX		D-1DF	D-2DF	D-3DF	D-3DF	D-UPS		D-ZM			
	型　号	ZRYJV-0.6/1		ZRYJV22-0.6/1		ZRYJV22-0.6/1	ZRYJV22-0.6/1	ZRYJV22-0.6/1	ZRYJV22-0.6/1	ZRYJV-0.6/1		ZRYJV22-0.6/1			
	规　格	3X35+2X16		3X25+2X16		5X4	5X4	5X4	5X4	3X4		3X4			
控制电缆	编　号														
	型　号														
	规　格														
备　注															

说明：1，电源引自能源站内低压配电室，由能源站负责引入，设计分界为本柜进线电缆头。

2，本系统接地采用TN-S。

中国市政工程华北设计研究总院有限公司			日期	2022年5月
			阶段	招标版
			比例	
审核		工程名称	启动区燃气工程（调压站一期）	工号 2021-S-042-017
校核		设计项目	站场工程	分号 2-1
设计		图名	#2调压站 检修配电箱系统图	图号 D-03
绘图				