



中国市政工程华北设计
研究总院有限公司

启动区燃气工程（调压站一期）
站场工程 8#能源调压站

工 号

2022-S
-042-017

文件号

K-2

自控综合材料表

分号

2-2

页 号

3/3

序号	名称规格材料	单位	数量	重量(公斤)		备注
				单重	总重	
四	电缆等材料					
	(因撬装设备暂未订货，此部分内容为估料，仅供招标参考 电光/缆型号及数量以最准版施工图或实际施工发生为准)					
1	耐火型铠装计算机屏蔽控制电缆					
	ZR-DJVPVP22-7*2*1.5		2000米			
	ZR-DJVPVP22-2*2*1.5		3000米			
	ZR-DJVPVP22-5*2*1.5		2000米			
2	阻燃型铠装电缆 ZR-RVV22-3*2.5		1000米			
3	铠装4芯单模光缆		1000米			
4	镀锌钢管					
	DN50		100米			
	DN25		100米			
编制	鄧佳	校核	陈	审核	刘兰慧	日期 2022年5月

装

订

线